



Kondrup Vandværk

Houmarksvej 91, Kondrup
8920 Randers NV

Att.: Ole S. Mortensen

Registrernr.: 026546
Kundenr.: 5505091
Ordrenr.: 831301
Prøvenr.: 23099312

Modt. dato: 2009.02.27

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Kondrup Vandværk
Houmarksvej 91, Kondrup, 8920 Randers NV
Prøvested.....: **Kondrup Vandværk Forbruger - V20001700/4731001799**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol + sporstofkontrol
Prøvemærke.....: **Houmarksvej 80, køkken**
Prøveudtagning...: 2009.02.27 kl. 09:20
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JJ)
Kundeoplysninger...:
Analyseperiode...: 2009.02.27 kl. 20:22 - 2009.03.03

	Prøvenr.: 23099312	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml			i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	ant./100ml			i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	9	Antal/ml			200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)	0.026	mg/l			0.2	ISO17294m-ICPMS	15
Nikkel (Ni)	0.12	µg/l			20	ISO17294m-ICPMS	15
Arsen (As)	2.6	µg/l			5	ISO17294m-ICPMS	15
Bor (B)	43	µg/l		<300	1000	ISO17294m-ICPMS	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs					*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar					*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen					*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal					*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	9.6	gr. C				DS2250	
pH	7.8	pH			7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	44	mS/m		>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	9.4	mg/l			> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Randers Kommune, Teknisk Forvaltning, Laksetorvet, 8900 Randers
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
: ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.72187295
Kontaktperson

11. marts 2009

Kirsten From Andersen

Kirsten From Andersen
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.